



OZNACZENIA

X A1	OPRAWA NATYKNOWA Z CZUŁKĄ RUCHU
X A2	OPRAWA TYPU KINKIET
X A3	OPRAWA TYPU KINKIET
F1	OPRAWA DO WBUDOWANIA - MODUŁ 60x60 - CZUŁKA RUCHU
⌘	ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE
⌘	WENTYLATOR WYMIEMNY - UŁĘTY W BRANŻY SANITARNEJ
⌘	PRZEBIEGIE ELEKTRYCZNE
⌘	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
RP..	ROZDZIELNICA POKOJU

UWAGI:

1. TYPY I PRZEKROJE POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH WG ZAŁĄCZONYCH SCHEMATÓW;
2. JEŻELI NIE OZNACZONO INACZEU ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA MONTOWANE PRZY DRZWIACH I UMYWALKACH NA WYSOKOŚCI 1,4m I 1,6m OD POSADZKI;
3. W POMIĘSZCZENIACH INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ;
4. GŁÓWNE ROZPRÓWADZENIE PRZEWODÓW I KABLI WYKONAĆ W KORYTACH KABLOWYCH;
5. OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZGODNIE Z LEGENDĄ OPRAW;
6. DODATKOWE WENTYLATORY W POMIĘSZCZENIACH SANITARIATÓW, MONTOWANE W KRATKACH WENTYLACYJNYCH, ZASILIĆ Z OBWODU OŚWIETLENIOWEGO DANEGO POMIĘSZCZENIA; DOKŁADNA LOKALIZACJA WENTYLATORÓW W/G PROJEKTU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI;
7. W POMIĘSZCZENIACH 8/8 I 8/10 PRZEWODY DO WENTYLATORA PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO. PRZEWODY TE WPIĄĆ DO ISTNIEJĄCEGO KANAŁU MUROWANEGO. W POZOSTAŁYCH POMIĘSZCZENIACH, WENTYLATORY WPIĄĆ BEZPOŚREDNIO W KANAŁ MUROWANY 10cm PONIŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO.

Legenda opraw

- A1 OPRAWA TYPU KINKIET - LED (22.0 W)
- A2 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT IP44- LED (12.5 W)
- A3 OPRAWA PŁATON - SQUARE - LED (23 W)
- F1 OPRAWA DO SUFITÓW MODUŁOWYCH- LED (24.0 W)
- CR * CZUŁKA RUCHU
- OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA Z AUTOTESTEM- LED (5.0 W)
- OPRAWA AWARYJNA Z AUTOTESTEM- LED(2.0 W)

Lp.	NAZWY	POWI.
8/23	PRZEDPOKÓJ	1,96
8/24	POKÓJ	16,50
8/25	ŁAZIENKA	3,00
8/26	PRZEDPOKÓJ	2,40
8/27	POKÓJ	15,34
8/28	ŁAZIENKA	3,83
8/29	PRZEDPOKÓJ	1,88
8/30	POKÓJ	16,66
8/31	ŁAZIENKA	3,12
8/32	PRZEDPOKÓJ	1,79
8/33	POKÓJ	15,45
8/34	ŁAZIENKA	2,88
8/35	PRZEDPOKÓJ	2,19
8/36	ŁAZIENKA	3,59
8/37	POKÓJ	13,56
8/38	PRZEDPOKÓJ	2,77
8/39	POKÓJ	13,70
8/40	ŁAZIENKA	2,91
8/41	ŁAZIENKA	5,52
8/42	POKÓJ	15,13
8/43	PRZEDPOKÓJ	4,82
8/44	POKÓJ	33,26
8/45	KORYTARZ	0,79
8/46	PRASOWNIARNA	2,98
8/47	KORYTARZ	84,73
RAZEM:		270,76m ²

Biuro Architektoniczno-Consultingowe "BIARCO"
 tel. 0048 604 180 1710
 ul. Zakopianska 5/2, 58-580 Jelenia Góra
 biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Góra

INWESTOR:
Centrum Rehabilitacji Rolników
CRR "KRUS"
 ul. Kopernika 14
 58-580 Szklarska Poręba

tytuł:
Rzut VIII piętra- instalacja oświetlenia

data:
 15 GRUDNIA 2018 r.

skala:
 1:100

nr rysunku:
 E-02

projektant:
 mgr inż. Magdalena Kozłowska
 upr. nr 157/DOŚ/10