



LEGENDA:

wentylator wiewiwny SILENT 100 V_n=50 i 60m³/h.
Wentylator powinien się włączyć przy zapaleniu światła

i wyłączać po wyłączeniu światła.

W pomieszczeniach 8/41 przewody do wentylatora prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody te wpląć do istniejącego kanału mурowanego.

W pozostałych pomieszczeniach, wentylatory wpląć bezpośrednio w kanał mурowany 10 cm poniżej sufitu podwieszanego.

Kratka tranterowa w drzwiach (łazienki), podcięcie drzwi h=20mm (pokoje)

Nawietrzaki okienne ciśnieniowe montowane fabrycznie w górnej części okna

Biurowisko Architektoniczno-Consultingowe "BIARCO"
ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Góra
biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Góra
tel. 0048 604 180 170

franza projektu:

MODERNIZACJA KORYTARZA I POKOI MIESZKALNYCH NA POZIOMIE VIII WRAZ Z PRZYLEGAJĄCYMI TARASAMI - CZ. WSCH. W BUDYNKU CRR KRUS "GRANT" W SZKLARKEJ PORĘBIE PRZY UL. KOPERNIKA 14
(dz. nr 119/2, obr. 0004, jedn.-ew. 020604)

inwestor:

Centrum Rehabilitacji Rolników CRR "KRUS" ul. Kopernika 14 58-580 Szklarska Poręba

projektant:
mgr inż. Jacek Krystek upr. 7/98/JG

asystent:
mgr inż. Paweł Kokoszka

tytuł:

RZUT 8 PIĘTRA -wentylacja hybrydowa

data:

15 GRUDNIA 2018 r.

branża:

instalacje sanitarne

skala:

1:100

nr rysunku:

IS-9